PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)
Niniejszy dokument stanowi poufną i zastrzeżoną własność Zakładu Projektowo-Usługowego „ORGANIKA-PROJEKT" Sp. zo.o. w Nowej Sarzynie.
Żaden fragment tego dokumentu nie może być reprodukowany, zmieniany lub przekazywany stronom trzecim w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Z.P.U. „ORGANIKA-PROJEKT" ani wykorzystywany w sposób naruszający interesy Z.P.U. „ORGANIKA-PROJEKT".

SZCZEGÓŁ ROZMIESZCZENIA KOTEW W PŁYCIE, TYP:A,B,C,D,F
skala 1:25

TYP A: szt. 10



TYP B: szt. 20



TYP C: szt. 25



TYP D: szt. 10



TYP F: szt. 10



UWAGI:

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WZMACNIAJĄCYCH ŚCIANY OSŁONOWE OPISAĆ NA ELEWACJACH KAŻDĄ PŁYTĘ ZE WZGLĘDU NA JEJ TYP ORAZ WYTRASOWAĆ WSZYSTKIE OTWORY I OZNACZYĆ JE ZA POMOCĄ KOLORÓW W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU DANEJ KOTWY GDZIE: " ⊗"OZNACZA KOTWĘ Z PRĘTEM DŁG. 380mm USYTUOWANĄ POD KĄTEM 60° (**KOLOR CZERWONY**)
" ⊙"OZNACZA KOTWĘ Z PRĘTEM DŁG. 200mm USYTUOWANĄ POZIOMO (**KOLOR ZIELONY**).
3. NASTĘPNIE WIERTARKĄ UDAROWĄ Z WIERTŁEM Ø18 WYKONAĆ ODWIERTY NA OKREŚLONĄ GŁĘBOKOŚĆ (DLA WYGODY STOSOWAĆ DWA RODZAJE WIERTEŁ W ZALEŻNOŚCI I Z OZNACZENIEM GŁĘBOKOŚCI WIERCENIA), DO WIERCENIA POD KĄTEM UŻYĆ SPECJALNEGO STATYWU PROWADZĄCEGO I UTRZYMUJĄCEGO WIERTARKĘ.
4. PO WYWIERCENIU OTWORÓW ZA POMOCĄ WYCIORU OCZYŚCIĆ OTWORY Z POWSTAŁEGO PYŁU, A NASTĘPNIE PRZEDMUCHAĆ JE PRZY POMOCY POMPKI POWIETRZNEJ, ABY DOKŁADNIE USUNĄĆ POZOSTAŁE W OTWORZE ZWIERCINY.
5. DO ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANYCH OTWORÓW WPROWADZIĆ TULEJE SIATKOWĄ, KTÓRA ZAPOBIEGA NIEPOŻĄDANEMU WYLEWANIU SIĘ ŻYWICY W PUSTKĘ POMIĘDZY WARSTWĄ NOŚNĄ I ELEWACYJNĄ. PO UMIESZCZENIU PRZYCIĄĆ JĄ NA ODPOWIEDNIĄ DŁUGOŚĆ (TAK ABY LICOWAŁA SIĘ Z WARSTWĄ ELEWACYJNĄ).
6. NASTĘPNIE W TAK PRZYGOTOWANY OTWÓR SPECJALNYM DOZOWNIKIEM WPROWADZIĆ ŻYWICĘ R-KER NA CAŁEJ GŁĘBOKOŚCI OTWORU, A NASTĘPNIE RĘCZNIE UMIEŚCIĆ W NIM PRZYGOTOWANY DO TEGO CELU PRĘT GWINTOWANY TYPU R-STUDS A2 (DŁUGOŚĆ ZALEŻNA OD RODZAJU OTWORU).
7. PO UTWARDZENIU ŻYWICY (CZAS WIĄZANIA ZALEŻNY OD TEMPERATURY - ZNAJDUJE SIĘ W TABELI NA OPAKOWANIU), ZA POMOCĄ ZWYKŁEGO KLUCZA DOKRĘCAMY NAKRĘTKĘ NA PRĘCIE GWINTOWANYM AŻ DO MOMENTU UZYSKANIA OPORU ŚCIANY FAKTUROWEJ.
8. WSZYSTKIE PRACE PROWADZIĆ ZE ŚCISŁYM PRZESTRZEGANIEM PRZEPISÓW BHP.
9. WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ POZIOMY POTWIERDZIĆ I W RAZIE KONIECZNOŚCI KORYGOWAĆ NA MIEJSCU BUDOWY.
10. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z PROJEKTEM A TAKŻE W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
11. PRZYJĘTE NA RYSUNKACH I W OPISIE TECH. ZAŁOŻENIA, WYTYCZNE, ROZWIĄZANIA I ZALECENIA DOTYCZĄ SYSTEMU WZMOCNIENIA "COPY ECO" FIRMY KOELNER. W PRZYPADKU ZMIANY SYSTEMU STAJĄ SIĘ ONE NIEAKTUALNE I NALEŻY DOKONAĆ PONOWNEJ ANALIZY I OBLICZEŃ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA NOWEGO SYSTEMU ORAZ ZMIENIĆ RYSUNKI.

NAZWA INWESTYCJI:	**ZGŁOSZENIE DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU PRZY UL. KONOPNICKIEJ 9 W NOWEJ SARZYNIE**				
ADRES INWESTYCJI:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PRZY UL. KONOPNICKIEJ 9, NOWA SARZYNA DZIAŁKI NR EW. 712/43 CZĘŚĆ DZIAŁKI 712/51; JEDN. EW. NOWA SARZYNA(180805_4) OBRĘB EWIDENCYJNY NOWA SARZYNA (180805_4.0007)				
TYTUŁ RYSUNKU:	SZCZEGÓŁ ROZMIESZCZENIA KOTEW W PŁYCIE, TYP: A,B,C,D,F				
PROJEKTOWAŁ:					
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krystian Wyskiel				
KIER. JEDN. PROJEKT.:	inż. Zdzisław Szklarek				
STADIUM:	SKALA:	FORMAT:	NR ARCHIWALNY:	DATA:	NR RYSUNKU:
ZG	1:25	A-3		WRZESIEŃ 2016	60.303.ZG - 08

ZAKŁAD PROJEKTOWO-USŁUGOWY "ORGANIKA-PROJEKT" Sp. z o.o.
w Nowej Sarzynie

NR UPRAWNIEŃ: PDK/0047/PWOK/13
PODPIS: