



SPOSÓB ROZMIESZCZENIA ŁĄCZNIKÓW W STYROPIANIE I SPOSÓB UKŁADANIA PŁYT



- UWAGI!
- płyty układać w tzw. "cegielkę"
 - dodatkowe łączniki do styropianu (wg opisu technicznego)

ILOŚĆ ŁĄCZNIKÓW W ZALEŻNOŚCI OD STREF OBC. WIATREM



SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE - 2
skala 1:20

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WIG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)
Niniejszy dokument stanowi poufną i zastrzeżoną własność Zakładu Projektowo-Usługowego „ORGANIKA-PROJEKT” Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie.
Żaden fragment tego dokumentu nie może być reprodukowany, zmieniany lub przekazywany stronom trzecim w jakiegokolwiek formie bez pisemnej zgody Z.P.U. „ORGANIKA-PROJEKT” ani wykorzystywany w sposób naruszający interesy Z.P.U. „ORGANIKA-PROJEKT”.

UWAGI:

- ZE WZGLĘDU NA WYSOKOŚĆ BUDYNKU NALEŻY STOSOWAĆ DODATKOWE MOCOWANIE W POSTACI KOŁKÓW PLASTIKOWYCH ołpłm str U 2G (LUB RÓWNOWAŻNY), KTÓRE NALEŻY WYKONAWAĆ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ PO UPŁYWIE 24 GODZIN OD PRZYKŁEJENIA PŁYT.
- ROZKŁAD OTWORÓW NA ŁĄCZNIKI W STYROPIANIE ORAZ NA POMIĘRCZNI KAŻDEJ ZE ŚCIAN ZGODNIE Z RYSUNKIEM OBOK ORAZ Z OPISEM TECHNICZNYM. PONADTO OTWORY NALEŻY WYKONAĆ W MIEJSCACH W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ "PŁACKI" KLEJU Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH ODLEGŁOŚCI OD KRAWĘDZI PŁYT BETONOWYCH (MIN 10CM) ORAZ POMIĘDZY ŁĄCZNIKAMI (MIN 10CM). W TYM CELU W TRAKCIE KLEJENIA STYROPIANU PRZENIEŚĆ POŁOŻENIE KRAWĘDZI PŁYT NA WARSTWIE STYROPIANU.
- GLEBOKOŚĆ ZAKOTWIENIA KOŁKÓW W WARSTWIE FAKTUROWEJ ŚCIANY (WYKONANEJ Z BETONU GR. 6CM) WYNOŚI 3CM. GLEBOKOŚĆ OTWORU 4CM. GLEBOKOŚĆ WIERCZONEGO OTWORU MUSI BYĆ WIĘKSZA PRZYNAJMNIEJ O 10MM OD USTALONEJ GLEBOKOŚCI ZAKOTWIENIA ŁĄCZNIKA.
- OTWORY O ŚREDNICY ŁĄCZNIKA WIERCIĆ POD KĄTEM PROSTYM, POPRZEC PRZYKLEJONĄ PŁYTĘ STYROPIANOWĄ ORAZ WARSTWĘ KLEJU. ZACHOWUJĄC TOLERANCJĘ: +0,1 ORAZ -0,3MM. DO WIERCENIA OTWORÓW W PODŁOŻU Z MATERIAŁÓW PEŁNYCH NALEŻY STOSOWAĆ WIERTARKI UDAROWO - OBROTOWE ZAOPATRZONE W WIERTŁA Z KONCÓWKĄ Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH.
- W RAZIE GDY OTWÓR NIE ZOSTAŁ WYMIERCONY PRAWIDŁOWO I MUSI BYĆ WYKONANE PONOWNE JEGO WIERCENIE. NALEŻY ZACHOWAĆ ODLEGŁOŚĆ OD NIEPRAWIDŁOWO WYKONANEGO OTWORU, NIE MNIEJSZĄ NIŻ JEGO FAKTYCZNA GLEBOKOŚĆ ORAZ NIE MNIE NIŻ 100MM. PRZED WPROWADZENIEM ŁĄCZNIKA, WYMIERZONE OTWORY POWINNY BYĆ OCZYSZCZONE Z UROBKU POPRZEC PRZEDMUCHANIE. W TAK PRZYGOTOWANE OTWORY NALEŻY WPROWADZIĆ ŁĄCZNIK I LEKKO DOBIĆ GO MŁOTKIEM. NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA WŁAŚCIWE DOCIŚNIĘCIE PŁYT TERMOIZOLACYJNYCH DO PODŁOŻA. NASTĘPNIE W WEWNĘTRZNY OTWÓR ŁĄCZNIKA NALEŻY WKREŚCIĆ PRĘT ROZPOROWY DO MOMENTU, W KTÓRYM GŁÓWKA ŁĄCZNIKA ZNAJDZIE SIĘ W PŁASZCZYZNIE ELEWACJI.
- DLUGOŚĆ ŁĄCZNIKÓW WYNOŚI: DLA ELEWACJI FRONTOWEJ I TYLNEJ 215mm, DLA ELEWACJI SZCZYTOWYCH: 295mm. OSTATECZNA DŁUGOŚĆ ŁĄCZNIKÓW PRZYJĄĆ PO WYPIONOWANIU PODŁOŻA I WYKONANIU PROBNYCH WIERCEN W CELU OKREŚLENIA FAKTYCZNEJ DŁUGOŚCI ŁĄCZNIKA. JEŻELI W TRAKCIE WYKONYWANIA TERMOIZOLACJI BUDYNKU BĘDZIE POTRZEBĄ WYRÓWNYWANIA DUŻYCH NIERÓWNOŚCI ELEWACJI, MOŻE OKAZAĆ SIĘ KONIECZNE UŻYCIE ŁĄCZNIKÓW O RÓŻNEJ DŁUGOŚCI!!!

PRZYZA INWESTYTOR:	ZGŁOSZENIE DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU PRZY UL. KONOPNICKIEJ 9 W NOWEJ SARZYNIE									
ADRES INWESTYCJI:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PRZY UL. KONOPNICKIEJ 9, NOWA SARZYNIA DZIAŁKI NR EW. 712/43 CZĘŚĆ DZIAŁKI 712/51 - JEDNA EW. NOWA SARZYNIA(180805_4)									
TYTUŁ PROJEKTU:	OBRĘB EVIDENCYJNY NOWA SARZYNIA (180805_4.0007)									
PROJEKTOWAŁ:	SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE - 2									
PROJEKTOWAŁ:										
KIER. JEDN. PROJEKTU:	IMIĘ	NAZWISKO	NR UPRAWNIENI		PODPIS				ZAKŁAD PROJEKTOWO-USŁUGOWY "ORGANIKA-PROJEKT" Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie	
STADIUM:	SKALA:	1:20	FORMAT:	A-3	NR ARCHIWALNY:		DATA:		NR PROJEKTU:	
ZG							WZIESIEN 2016		60.303.ZG - 12	