

Wyjaśnienia nr 2 do zapytania ofertowego

1. STYROPIAN EPS 70-040 natomiast w dokumentacji jest EPS 70-031 jak i poprzedni?
Jest to znacząca kosztowo pozycja. Jaki rodzaj styropianu należy uwzględnić w ofertowaniu?

Ad. 1

Potwierdzam - w tytule w pkt. 1.4. jest omyłkowo wpisane EPS 70 – 040 (powinno być 031), ale w podpunktach tj. 1.4.3, 1.4.4 jest prawidłowo zarówno w przedmiarze jak i kosztorysie (031). Generalnie na ścianach głównych obowiązuje współczynnik przewodzenia ciepła (lambda) = 0,31 W/m*K.

2. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynk silikatowy barwiony Greinplast 2531 typu "kornik", wlk. - ziarna 2,5-3,0 mm – tak jest w przedmiarze zaś w dokumentacji jest mowa o grubości ziarna 1,5 mm – który jest właściwy?

Ad. 2

Wyprawa elewacyjna – grubość ziarna przyjąć 1,5.

3. Dla upewnienia się – czy ocieplenie stropów ostatnich kondygnacji ma być wykonane z pianki poliuretanowej ZAMKNIĘTEJ?

Ad. 3

W pkt. 8.1 podano informację, że przyjęto system pianki zamkniętokomórkowej.