

wymianie istniejących wodomierzy w mieszkaniach i pomieszczeniach gospodarczych

Określenie oczekiwanych parametrów technicznych dla nowych wodomierzy:

- należy przewidzieć wodomierze do pomiaru zużycia wody zimnej jednostrumieniowe
- obecne wodomierze montowane były różnie, dlatego nowe muszą być uniwersalne do montażu poziomego lub pionowego
- istniejące wodomierze to produkt firmy APATOR JS 1,6 DN15 Smart R100 z nakładką radiową AT-WMBUS-16-2
- odporność na zaburzenia przepływu po stronie dopływowej U=0 i odpływowej D=0
- ciągły strumień objętości wody (przepływ nominalny) 1,6 m/s
- średnica nominalna wodomierzy DN 15 mm
- na nowych wodomierzach również zaproponować nakładkę do odczytu radiowego
- wodomierze mają posiadać ważną cechę legalizacyjną (wzorowania)
- do oferty należy dołączyć kartę produktu z danymi technicznymi dla zaproponowanego wodomierza i nakładki radiowej

Lp.	Nazwa / Adres budynku	ilość mieszkań	pomieszc. w piwnicy	lokale z dwoma wodomierzami	ilość wodomierzy
a	b	c	d	e	f
1	Kopernika 5 w Leżajsku	65	1	3	69
2	Mickiewicza 53 w Leżajsku	75	1	18	94
3	Mickiewicza 60 w Leżajsku	26	1	0	27
4	Mickiewicza 62 w Leżajsku	26	1	0	27
5	Mickiewicza 63A w Leżajsku	35	1	26	62
6	Mickiewicza 64 w Leżajsku	18	1	6	25
7	Staszica 1 w Leżajsku	21	1	0	22
8	Staszica 3 w Leżajsku	21	1	0	22
9	Staszica 5 w Leżajsku	21	1	0	22
10	Broniewskiego 1 w Leżajsku	36	1	19	56
11	Broniewskiego 3 w Leżajsku	24	1	15	40
12	Broniewskiego 5 w Leżajsku	24	1	22	47
<i>Razem</i>		392	12	109	513 szt.

13 + usługa radiowego odczytu wodomierzy - wykonywana 1 x w miesiącu**404 lokale**

- w niektórych mieszkaniach mogą występować po 2 wodomierze (osobny wodomierz w kuchni i w łazience)
- w budynkach występują również wodomierze w pomieszczeniach gospodarczych (w 11 x piwnicy + 1 x na strychu)
- odczyty miesięczne wodomierzy należy przysyłać do biura zarządcy nieruchomości, tj. do MZK Leżajsk Sp. z o.o.

14 + usługa rozliczenia zużycia wody dla budynku - wykonywana 1 raz w roku**404 lokale**

- należy dokonywać rozliczenia wody niezależnego dla każdego z budynków
- w przypadku zmiany stawki za wodę i ścieki należy dokonać dodatkowego rozliczenia dla budynku
- rozliczenia roczne zużycia wody należy przysyłać do biura zarządcy nieruchomości, tj. do MZK Leżajsk Sp. z o.o.